

Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei

- Igénybejelentő nyomtatvány (elosztói specifikus)
- Helyszínrajz
- Adott ingatlan tulajdoni lapja
- Ha az igénybejelentő \neq tulajdonos akkor a használati jogcímet igazoló dokumentum (pl. bérleti szerződés) és a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata

1. OLDAL

- Igénybejelentő nyomtatvány: elmuhalozat.hu oldalon a kiserőműves anyagok között
- Helyszínrajz: bejelölve rajta az erőmű tervezett elrendezését és ha van rá elképzelés akkor az igényelt csatlakozási pontot
- Tulajdoni lap: elég a nem hiteles is
- Hozzájáruló nyilatkozat

Válaszadás szigorúan az igények beérkezésének sorrendjében. A később érkező igények sokszor már csak kedvezőtlenebb feltételekkel jutnak csatlakozáshoz.

ELMŰ Hálózati Kft.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Tájékoztató levél Várható változások

- 2017. január 1-től kiadásának feltétele kb. 138.000 Ft megfizetése
- A METAR pályázatok alatt érvényessége az adott pályázati ciklusban tart. Az egymást kizáró tájékoztató levelek között sorrendet a MEKH állapítja meg
- Szándék van a tájékoztató formájának átdolgozására

2. OLDAL

Az erőművek hálózatra csatlakoztatásának feltételrendszerét tartalmazza

Tájékoztató kiadása 30 nap, de a dömping miatt jelenleg minden engedélyes kisebb-nagyobb csúszásban van.

2017. Január 1-től a tájékoztató levél kiadásának feltétele a 10/2016 MEKH rendelet szerint. A folyamat jelenleg még kidolgozás alatt van.

Érvényessége ELMŰ-ÉMÁSZ területen 180 nap, de az e jövőben a többi engedélyeshez hasonlóan várhatóan 90 napra fog változni.

Ha az igénybejelentő személye változik, akkor az új igénybejelentésnek minősül! Csatlakozási jogot átruházni csak egész céggel együtt lehet.

Csatlakozási terv

- A tájékoztató levél kiadását követően
- Jóváhagyása min. 30 nap
- Jóváhagyás 2 évig érvényes (vagy a feltételes HCS érvényességéig)
- Nem kiviteli terv!
- Megfelelő mérnök kamarai jogosultsággal készíthető

A tervező felelőssége!

Nem kiviteli terv! Nem kell bele költségvetés, tűzvédelmi stb. fejezet.

Ha közcélú hálózatot is kell építeni, akkor az egy külön engedélyezési és kiviteli terv, amit az ÁSZ által minősített tervező készíthet.

Csatlakozási terv

- Egységes csatlakozási terv! (felépítés!)
- 5 MW felett MAVIR a mérési adatfelelős (neki kell jóváhagynia)
- 120 kV-os csatlakozás esetén MAVIR is részt vesz a teljes engedélyeztetésben
- Nem minősített inverterek (közös elosztói lista) esetén azok megfelelőségét alátámasztó dokumentumok

Csatlakozási terv csak a megállapodott fejezetekkel, sorrenddel. Mást nem fogadunk el!

Fontosabb részei:

- Védelmi
- Feszültség változások
- Mérési
- Irányítástechnikai
- HFKV fejezet (nálunk inverteres erőműnél is!)
- Tervezői nyilatkozat
- Termelői nyilatkozat